



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02488/26

Серия RU № 0611435

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 195248, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 30, корпус 8.

Основной государственный регистрационный номер: 5067847567838.

Телефон: +7 812 325-01-02. Адрес электронной почты: info@ritm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПРОМ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 192249, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Александровский, ш. Южное, д. 37, к. 2, литера А, помещ. 6Н-1, раб. м. 1.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192241, Россия, город Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 37, корпус 2, литера А.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный радиоканальный типа «RSD1» ИП 212-05.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями РМДЦ.250801.001 ТУ «Оповещатели и извещатели пожарные Ritm» от 01 августа 2025.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-156/05-

2026 от 05.05.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Протокола испытаний № НМ93-117/04-2026 от 29.04.2026 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта о результатах анализа состояния производства № 01-ОС/06-03/26 от 10.03.2026 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Гареева Дина Рустамовна, Михалёва Анастасия Константиновна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», пункты (подпункты): 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.3.4, 4.3.9, 7.1.1-7.1.6. Условия хранения извещателей должны соответствовать по ГОСТ 15150. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции - 20.01.2026 г. Договор № 6/н от 01.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

13.05.2026

ПО

12.05.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гареева Дина Рустамовна

(Ф.И.О.)

Михалёва Анастасия Константиновна

(Ф.И.О.)